

Allegato E (Pagine: 1)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla “A2AAmbiente” S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: “Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

SCARICHI

1. Lo scarico delle acque meteoriche in pubblica rete fognaria dovrà osservare le disposizioni stabilite dall’Ente Gestore ed essere conforme ai valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 Tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai limiti della Colonna 1 per l’immissione in acque superficiali.
2. Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) convogliate in pubblica rete fognaria dovrà osservare le disposizioni stabilite dall’Ente Gestore.