

Verifica di connessione SNAM

Poiché le tempistiche di validità del preventivo di connessione alla rete SNAM sono di 3 mesi dalla presentazione dello stesso, e poiché l'iter autorizzativo richiesto (Provvedimento Autorizzatorio Unico) ha tempi più lunghi, si è ritenuto che non sia utile richiedere il preventivo di connessione al soggetto gestore Snam Rete Gas in questa fase iniziale del provvedimento, per evitare un aggravio di costi e di energie sia per il proponente che per la società SNAM che deve redigere il preventivo. Resta inteso che il preventivo di connessione sarà condizione indispensabile per la realizzazione del progetto.

Si è comunque effettuata una pre-verifica della fattibilità del progetto attraverso il portale precontatti di allacciamento Snam. Si riportano di seguito la mail di conferma e la stampa a video della risposta di Snam Rete Gas.

Milano, 06/07/2018

Il Progettista

Ing. Paolo Rossignoli



Da: Portale.DCT@snam.it [<mailto:Portale.DCT@snam.it>]

Inviato: giovedì 5 luglio 2018 15:47

A: Scotti Sergio <sergio.scotti@a2a.eu>

Oggetto: Avvenuta risposta alla richiesta di precontatto rif. SR-00145-PDC-00253 (comune di CAVAGLIÀ-PIEMONTE)

Si segnala che Snam Rete Gas ha risposto alla Vostra richiesta effettuata sul portale precontatti di allacciamento (riferimento: SR-00145-PDC-00253) ed essa è disponibile per consultazione sul nostro sistema.

La pagina riepilogativa delle Vostre pratiche è raggiungibile al seguente link : <https://contattiallacciamento.snam.it/dct/ricerca/cerca>

Cordiali Saluti

Capacità di trasporto richieste

Portata giornaliera

Portata oraria max

Risposta:

Buongiorno,
sulla base di una valutazione preliminare e in considerazione dei valori di portata da voi indicati, si comunica, per Vostra informazione non impegnativa per la scrivente, che la distanza cartografica indicativa in linea d'aria dalla nostra rete di trasporto avente pressione massima (MoP) 64 bar rel. è pari a circa 2,1 Km; si evidenzia che la smaltibilità in oggetto potrebbe subire variazioni significative a causa di futuribili modifiche degli assetti della rete di trasporto Snam Rete Gas. Si precisa che il valore della pressione minima sarà definita nell'offerta di allacciamento.

Cordiali Saluti