

LEGENDA:

- TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA PEAD 100 PN 16
- POTTEZZO E SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE
- MOTOPOMPA DI MANDATA
- STACCO DELLA TUBAZIONE ANTINCENDIO (A SERVIZIO DEI PRESIDI ANTINCENDIO INTERNI).
- TUBAZIONE INTERRATA ALIMENTAZIONE SCHIUMA E DILUVI
- IDRANTE A MURO UNI 45 CONFORME A UNI EN 671-2 DOTATI DI MANICHETTA DA 20 m
- PREMESCOLATORE SCHIUMA
- VALVOLA DILUVIO - MONITORI SCHIUMA
- VALVOLA DILUVIO - ACQUA NASTRI
- VALVOLA DILUVIO - ACQUA AREA SCARTI
- TUBAZIONE ALIMENTAZIONE MONITORI
- TUBAZIONE ALIMENTAZIONE DILUVIO NASTRI
- TUBAZIONE ALIMENTAZIONE DILUVIO AREA SCARTI
- DILUVIO PROTEZIONE DEI NASTRI
- AREA PROTETTA DA IMPIANTO D'ESTINZIONE AUTOMATICA MEDIANTE DILUVIO A ACQUA
- COLONNA A SECCO AD AZIONAMENTO MANUALE

ZONA 1

NB: La quota relativa di progetto 0,00 corrisponde alla quota assoluta +220.70 m

Numero documento interno

Derivato da: CAVP03-GN-A-B-2-00-R01

A2A Ambiente S.p.A.
Ingegneria Ambiente
Via Olgettina 25
20132 Milano
T [+39] 02 2729 81
ingegneria.ambiente@a2a.eu
www.a2aambiente.eu

Titolo progetto: Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata

Località Gerbido
Comune di Cavaglià (BI)

Titolo documento: Planimetria generale impianti di spegnimento Quota +7.00 Impianti a diluvio, impianti a schiuma e idranti

Verifica	Approvazione
P. Agustoni	P. Rossignoli

Tav. 3B

Progettista: Ing. A Cameroni

Committente

Revisione	Data	Direttore lavori	Esecutore lavori
01	Febbraio 2019		
Scala grafica: 1:300	Scala plottaggio: 1:1		