



LEGENDA:

- TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA PEAD 100 PN 16
- CORDOLO DI PROTEZIONE IDRANTE A COLONNA
- IDRANTE A COLONNA DN 100 CON N.2 USCITE DN 70 CONFORME ALLA UNI EN 14384 DOTATO DI CASSETTA DI CORREDO CONFORME ALLA UNI 10779
- N. 3 ATTACCHI MOTOPOMPA DI MANDATA CONFORMI A UNI 10779 DN 70
- POTTEZZO E SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE
- MOTOPOMPA DI MANDATA
- TUBAZIONE INTERRATA ALIMENTAZIONE SCHIUMA E DILUVI
- TUBAZIONE AVENTE STACCO VERSO L'ALTO
- TUBAZIONE ANTINCENDIO FUORI TERRA IN ACCIAIO COIBENTATA IN QUOTA
- IDRANTE A MURO UNI 45 CONFORME A UNI EN 671-2 DOTATI DI MANICHETTA DA 20 m - QUOTA 1,50 m
- APPARECCHIO CONTROLLO PRESSIONE UNI 10779
- SARACINESCA CON SEGNALAZIONE POSIZIONE APERTA
- MONITORE CARRELLATO AD ACQUA e/o SCHIUMA
- STACCO UNI 70 A SERVIZIO DEL MONITORE CARRELLATO

NB: La quota relativa di progetto 0,00 corrisponde alla quota assoluta +220.70 m

Numero documento interno

Derivato da: CAVP03-GN-A-B-2-00-R01

a2a ambiente

A2A Ambiente S.p.A.
Ingegneria Ambiente
Via Oligettina 25
20132 Milano
T (+39) 02 2729 81
ingegneria.ambiente@a2a.eu
www.a2aambiente.eu

Titolo progetto: Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata

Località Gerbido
Comune di Cavaglià (BI)

Titolo documento: Planimetria generale impianti di spegnimento
Piano terra - Rete di idranti

Verifica: P. Agustoni

Approvazione: P. Rossignoli

Tav. 3A

Progettista: Ing. A Cameroni

Committente

Revisione: 01

Data: Febbraio 2019

Direttore lavori

Esecutore lavori

Scala grafica: 1:300

Scala plottaggio: 1:1