



Prospetto P-01
Scala 1:100

LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDI

SIMBOLO FIGURATO	CATEGORIA / DEFINIZIONE
	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
	Porta tagliafuoco REI 120
	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
	Separazioni tagliafuoco REI 120
	SISTEMA DI VIE D'USCITA
	Percorso d'uscita Orizzontale
	SISTEMA DI VIE D'USCITA
	Percorso d'uscita verso Tetto
	SISTEMA DI VIE D'USCITA
	Percorso d'uscita verso il basso
	SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI
	Istrante a parete UNI 45
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
	Estintore Portatile a polvere omologato D.M. 07/01/05
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
	Estintore Portatile ad anidride carbonica omologato D.M. 07/01/05
	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
	Estintore Carrellato a polvere omologato D.M. 06/03/92
	SISTEMI DI AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE NATURALI
	Aperture di aerazione naturale

IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO

Tutti i luoghi dell'edificio saranno sorvegliati da un impianto IRAI a norma UNI 9795, composto da:

- centrale di controllo e segnalazione
- pulsanti manuali di allarme incendio
- alimentazione di sicurezza
- diffusione di allarme tramite POA (pannelli ottico acustici).

Inoltre, per il silo di stoccaggio dei carboni attivi sarà installato un sistema di inertizzazione ad azoto, azionato soltanto in emergenza e controllato da un misuratore di CO₂ posto sulla parte superiore del silo.

Revisione	Data	Prima emissione	Griffini
00	Giugno 2021	Prima emissione	Griffini
Revisione interna		Descrizione revisione	Redazione
Numero documento interno		Derivato da	
CAVP09V10000LDL0900603			
<p>Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI)</p>			
<p>A2A Ambiente S.p.A. Ingegneria Ambiente Via Olgettina 25 20132 Milano T (+39) 02 2729 81 ingegneria.ambiente@a2a.eu www.a2ambiente.eu</p>			
<p>Fabbricato reagenti e ceneri leggere Prospetto frontale</p>			
Numero Tavola	Scala	Scala piottaggio	
Tav.37	1:100	1:1	
Fornitore	Progettista	Verifica	
Ing. Alessandro Griffini	A. Griffini	C. Donati	
<p>Via Muller 32/c 28021 Verbania (VB) T (+39) 349 5517304 alessandro.griffini@alca.it</p>		Proprietario - Legale Rappresentante	Approvazione
		F. Roncari	L. Zaniboni