



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Data (*) _____

Protocollo (*) _____ /A1820C

Classificazione 13.200.VALEST09_14/

Fascicolo 114/2020

(*) "riportato nei metadati di Doqui ACTA"

Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: D. Lgs 03.04.2006 n. 152 art 19. Procedura di fase di verifica di Assoggettabilità a VIA.
Progetto di "Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei comuni di Biella e Pralungo" presentato dalla ditta Idrora s.r.l..

Con riferimento alla comunicazione trasmessa con nota prot. 7947 del 08/05/2020, pervenuta in pari data avente protocollo dell'Ente n° 22893/A1820C, in merito alla pratica in oggetto si comunica che, a seguito della valutazione della documentazione allegata, il Settore, considerato che la variante alla concessione prevede un incremento della portata massima e media derivabile e non comprende alcun intervento sui manufatti dell'impianto idroelettrico esistente, non ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di Via per gli aspetti di competenza del settore scrivente.

Considerato che dalla documentazione visionata non si comprende se il tratto del rio Neggia interferente con l'impianto idroelettrico in questione è demaniale, si porta a conoscenza che la ditta Idrora s.r.l., qualora venisse confermata la demanialità del corso d'acqua stesso, dovrà essere in possesso delle concessioni demaniali, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)" in particolare sia per l'occupazione demaniale derivante dal ponte canale richiamato nello studio preliminare ambientale sia per il canale di scarico dello sfioratore nel rio Neggia.

Si ricorda inoltre che per procedere a eventuali modifiche del dispositivo di presa sul torrente Oropa dovrà essere presentata, prima dell'inizio dei lavori, idonea richiesta ai sensi del R.D. 523/1904.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Referenti:

dott. Michele Cressano
Tel 0161/283125
Mail: Michele.cressano@regione.piemonte.it

ing. Maurizio di Lella
Tel 015/8551556
Mail: maurizio.dilella@regione.piemonte.it